



УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ «СОШ №5»
Л. М. Сафонова
«20» июня 2022 г.

Отчет
об устранении нарушений требований санитарного законодательства
по предписанию РПН
№ 103 от 29.06.2018 г.

№ п/п	Вид нарушения	Срок устранения нарушения	Лицо ответственное за исполнение	Отметка о выполнении
1.	Провести ремонт потолка, стен, ограждения для отопительных приборов, оконных блоков в помещении спортзала МОУ «СОШ № 5»	01.05.2019г	Директор Л.М.Сафонова	ВЫПОЛНЕНО
2	Провести ремонт потолков, стен, пола, оконных блоков, дверных проемов, с покраской отопительных приборов и труб систем холодного и горячего водоснабжения во всех помещениях пищеблока МОУ «СОШ № 5»	01.05.2019г	Директор Л.М.Сафонова	ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО

Исполнитель

заместитель директора по АХР

Антоненко Е.В.



Отчет
об устранении нарушений требований санитарного законодательства,
по предписанию службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Республике Коми г.Ухта
№ 145 от 09.12.2019 г.

№ п/п	Вид нарушения	Срок устранения нарушения	Лицо ответственное за исполнение	Отметка о выполнении
1	Отсутствие в мед.книжках сотрудников сведений о вакцинации профилактических прививках (корь, гепатит,)	17.08.2020	директор Сафонова Л.М.	ВЫПОЛНЕНО
2	Не правильно расставлены мониторы в кабинете информатики(естественный свет должен падать слева)	17.08.2020	директор Сафонова Л.М.	ВЫПОЛНЕНО
3	В нескольких помещениях школы имеются дефекты внутренней отделки.	17.08.2020	директор Сафонова Л.М.	ВЫПОЛНЕНО
4	Обеспечить гладкость поверхности потолков и стен.	17.08.2020	директор Сафонова Л.М.	Выполнено частично
5	Контейнеры для сбора ТКО без плотно закрывающихся крышек.	17.08.2020	директор Сафонова Л.М.	НЕ ВЫПОЛНЕНО
6	Нарушено остекление окон в помещениях школы.(из цельного стеклопакета)	17.08.2020	директор Сафонова Л.М.	ВЫПОЛНЕНО
7	Отсутствуют в сан.узлах педальные ведра.	17.08.2020	директор Сафонова Л.М.	ВЫПОЛНЕНО
8	Имеются дефекты полового покрытия на 2 этаже, в подсобном помещении.	17.08.2020	директор Сафонова Л.М.	ВЫПОЛНЕНО
9	В помещении пищеблока дефекты внутренней отделки.	17.08.2020	директор Сафонова Л.М.	ВЫПОЛНЕНО
10	Для сушки кухонной посуды, используются стеллажи старого образца(деревянные), что не соответствует гигиенич. нормам.	17.08.2020	директор Сафонова Л.М.	ВЫПОЛНЕНО
11	На трубах горячей и холодной воды следы ржавчины в моечной пищеблока.	17.08.2020	директор Сафонова Л.М.	ВЫПОЛНЕНО
12	Отсутствуют гибкие шланги с душевыми насадками в моечных ваннах в столовой.	17.08.2020	директор Сафонова Л.М.	ВЫПОЛНЕНО
13	Разделочный инвентарь в пищеблоке имеет механические повреждения.	17.08.2020	директор Сафонова Л.М.	ВЫПОЛНЕНО
14	Отсутствует график режима мытья и обработки технологического оборудования.	17.08.2020	директор Сафонова Л.М.	ВЫПОЛНЕНО
15	В сан.узлах отсутствуют кабинки, оборудованные дверями.	17.08.2020	директор Сафонова Л.М.	ВЫПОЛНЕНО

Исполнитель

заместитель директора по АХР

Антоненко Е.В.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ «СОШ №5»
Л.М. Сафонова
«20» июня 2022 г.

Отчет
об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
по предписанию Главного управления МЧС России
по Республике Коми г.Ухта
№ 161/ 1 /1 от 28.11.2019 г.

№ п/п	Вид нарушения	Срок устранения нарушения	Лицо ответственное за исполнение	Отметка о выполнении
1	Отсутствует пожарная сигнализация в подсобном помещении на 3 этаже.	28.09.2020	директор Сафонова Л.М.	ВЫПОЛНЕНО
2	Отсутствует пожарная сигнализация в подсобном помещении на 2 этаже.	28.09.2020	директор Сафонова Л.М.	ВЫПОЛНЕНО
3	Отсутствует пожарная сигнализация в спортзале на 2 этаже	28.09.2020	директор Сафонова Л.М.	ВЫПОЛНЕНО
4	Отсутствует световой оповещатель «ВЫХОД» над дверью в актовом зале	28.09.2020	директор Сафонова Л.М.	ВЫПОЛНЕНО
5	Отсутствует световой оповещатель «ВЫХОД» над дверью в спортзале	28.09.2020	директор Сафонова Л.М.	ВЫПОЛНЕНО
6	Количество речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивает требуемый уровень звука.	28.09.2020	директор Сафонова Л.М.	ВЫПОЛНЕНО
7	В кабинете технологии на 1 этаже в подсобном помещении нет пожарного извещателя.	28.09.2020	директор Сафонова Л.М.	ВЫПОЛНЕНО
8	Ширина дверей менее 0,9 м в 6 кабинетах.	01.12.2021	директор Сафонова Л.М.	ВЫПОЛНЕНО
9	Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками	28.09.2020	директор Сафонова Л.М.	ВЫПОЛНЕНО
10	Пожарная сигнализация работает не в полном объеме.	28.09.2020	директор Сафонова Л.М.	ВЫПОЛНЕНО
11	Не обеспечено свободное открывание дверей эвакуационных выходов из актового зала изнутри без ключа.	28.09.2020	директор Сафонова Л.М.	ВЫПОЛНЕНО
12	Не исправны доводчики на лестничных клетках.	28.09.2020	директор Сафонова Л.М.	ВЫПОЛНЕНО
13	Дверь лестничной клетки на втором этаже была закрыта.	28.09.2020	директор Сафонова Л.М.	ВЫПОЛНЕНО
14	Отсутствует аварийное освещение.	28.09.2020	директор Сафонова Л.М.	ВЫПОЛНЕНО
15	Деревянные элементы стропильной системы не обработаны огнезащитным составом	01.09.2022	директор Сафонова Л.М.	Не выполнено МУ УКС подготовили сметный расчет на сумму 3 500 000
16	Не проведено испытание ограждений крыши.	28.09.2020	директор Сафонова Л.М.	ВЫПОЛНЕНО

Исполнитель
заместитель директора по АХР

Антоненко Е. В.